



贵州省建材产品质量检验检测院

检验报告

委托单位:	贵州贵诚迅驰科技发展有限公司
样品名称:	HDPE双壁波纹管
报告编号:	22B00629
检验类别:	委托检验 检验检测专用章



贵州省建材产品质量检验检测院
检 验 报 告



报告编号：22B00629 共 2 页 第 1 页

样品名称*	HDPE双壁波纹管	检验编号	220099601
委托单位 /地址*	贵州贵诚迅驰科技发展有限公司	二维编码	/
工程名称 /地址*	/	规格型号	DN500 SN8
受检单位	/	检验类别	委托检验
生产单位*	贵州贵诚迅驰科技发展有限公司	商 标*	/
监理单位*	/	样品等级*	/
抽样单位*	/	取样部位*	/
施工单位*	/	样品数量	1m×3根
建设单位*	/	抽样人员*	/
抽样地点*	/	见证人员*	/
抽样基数*	/	抽样日期*	/
样品状态 描述	样品完好	生产日期 /产品批号*	/
检验项目	环刚度、冲击性能（TIR）、环柔性	到样日期	2022-02-15
判定依据	GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》		
检验依据	GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》		
检验结论	该样品所检项目符合GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》中SN8的技术要求。 <div>报告日期：2022-03-02</div>		
备注	1. 检验报告无本院“检验检测专用章”无效，无主检、审核、批准人签字无效，涂改无效。 2. 未经本机构书面批准，不得复制检验检测报告。 3. 复制检验报告未重新加盖本院“检验检测专用章”无效。 4. 检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。 5. 客户收到本报告十五日内未向本院提出异议的，视为确认本报告结果。 6. 如对报告无异议，根据委托协议商定的时间到本院领取可退样品（非损耗样品），逾期按无主样品处理。 7. 标注“*”项信息由委托单位提供，我院不对其真实性负责。		

批准：任柏春

审核：吴化明

主检：王翔

贵州省建材产品质量检验检测院
检 验 报 告



报告编号：22B00629

共 2 页 第 2 页

检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	单项结论
环刚度	kN/m ²	≥8	8.7	符合要求
冲击性能（TIR）	%	TIR≤10	TIR≤10	符合要求
环柔性	/	管材无破裂，两壁无脱开，内壁无反向弯曲	管材无破裂，两壁无脱开，内壁无反向弯曲	符合要求

---以下空白---

