



贵州省建材产品质量检验检测院

检验报告

委托单位:	贵州贵诚迅驰科技发展有限公司
样品名称:	纳米改性高密度聚乙烯 (MUHDPE) 合金管
报告编号:	22B01429
检验类别:	委托检验



贵州省建材产品质量检验检测院
检 验 报 告



报告编号：22B01429 共 2 页 第 1 页

样品名称*	纳米改性高密度聚乙烯 (MUHDPE) 合金管	检验编号	220209501
委托单位 /地址*	贵州贵诚迅驰科技发展有限公司	二维编码	/
工程名称 /地址*	/	规格型号	DN600 SN12.5
受检单位	/	检验类别	委托检验
生产单位*	贵州贵诚迅驰科技发展有限公司	商 标*	/
监理单位*	/	样品等级*	/
抽样单位*	/	取样部位*	/
施工单位*	/	样品数量	1m×3根
建设单位*	/	抽样人员*	/
抽样地点*	/	见证人员*	/
抽样基数*	/	抽样日期*	/
样品状态 描述	样品完好	生产日期 /产品批号*	/
检验项目	环刚度、环柔性、落锤冲击试验	到样日期	2022-03-18
判定依据	T/GZHG 002-2020《纳米改性高密度聚乙烯（MUHDPE）合金排水管》		
检验依据	GB/T 9647-2015、GB/T 14152-2001、ISO 13968-2008		
检验结论	该样品所检项目符合T/GZHG 002-2020《纳米改性高密度聚乙烯（MUHDPE）合金排水管》中SN12.5的技术要求。 <div>报告日期：2022-04-08</div>		
备注	<div>1. 检验报告无本院“检验检测专用章”无效，无主检、审核、批准人签字无效，涂改无效。</div> <div>2. 未经本机构书面批准，不得复制检验检测报告。</div> <div>3. 复制检验报告未重新加盖本院“检验检测专用章”无效。</div> <div>4. 检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。</div> <div>5. 客户收到本报告十五日内未向本院提出异议的，视为确认本报告结果。</div> <div>6. 如对报告无异议，根据委托协议商定的时间到本院领取可退样品（非损耗样品），逾期按无主样品处理。</div> <div>7. 标注“*”项信息由委托单位提供，我院不对其真实性负责。</div>		

批准：任柏春

审核：吴化刚

主检：王翔

贵州省建材产品质量检验检测院
检 验 报 告



报告编号：22B01429

共 2 页 第 2 页

检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	单项结论
环刚度	/	≥ 12.5	12.9	符合要求
环柔性	/	试样圆滑、无反向弯曲、无破裂、两壁无脱开	试样圆滑、无反向弯曲，无破裂、两壁无脱开	符合要求
落锤冲击试验	/	10/10通过	10/10通过	符合要求

---以下空白---

